

Số: 24 /KL-ATLĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành các quy định của pháp luật an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty thủy điện Đại Ninh

Thực hiện Quyết định số 124/QĐ-ATLĐ ngày 06/5/2024 của Cục trưởng Cục An toàn lao động về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty thủy điện Đại Ninh, ngày 27,28/5/2024, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty thủy điện Đại Ninh (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp); thời kỳ thanh tra từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm thanh tra;

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 03/6/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Cục trưởng Cục An toàn lao động kết luận:

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐƠN VỊ

- Tên doanh nghiệp: Công ty thủy điện Đại Ninh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5701662152-002, đăng ký lần đầu ngày 10/01/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 3: Ngày 05/12/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp.
- Điện thoại giao dịch: 0263 2212 259 fax: 0263 3671 436.
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Ninh Hòa, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
- Số tài khoản ngân hàng: 102010000553872, Ngân hàng Công thương Lâm Đồng - Phòng giao dịch Đức Trọng.
- Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu: Sản xuất điện năng.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Những quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động đã được đơn vị thực hiện:

- Phân loại lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt;
- Phân loại lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
- Xây dựng và triển khai các kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm;
- Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động;
- Xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;
- Tổ chức tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động;
- Tổ chức bộ máy làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, công tác y tế, mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;
- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động;

- Xây dựng và ban hành nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, biển cảnh báo, chỉ dẫn an toàn;

- Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động;

- Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe người lao động; bố trí tủ thuốc sơ cấp cứu tại nơi làm việc: trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế phục vụ ứng cứu, sơ cứu khi xảy ra sự cố, tai nạn lao động;

- Kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; định kỳ quan trắc môi trường lao động; cải thiện điều kiện làm việc;

- Quản lý, sử dụng sử dụng 65 máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Kiểm tra xác suất một số hồ sơ: bình chịu áp lực mã hiệu GRISA-U1 số chế tạo 298 đã được kiểm định có hiệu lực đến 14/5/2026; 02 Bình chịu áp lực mã hiệu Ø610x1524 số chế tạo PARF-00432, Ø610x1524 số chế tạo PARF-00433 đã được kiểm định có hiệu lực đến 14/5/2027; bình chịu áp lực mã hiệu CIS số chế tạo 852 được kiểm định có thời hạn đến 14/5/2027; thang máy mã hiệu DL1-SA15 (1000)-2S105, 05/05 số chế tạo 2007BE084E01 được kiểm định có hiệu lực đến 13/5/2025; cần cầu lắp trên ô tô tải mã hiệu URV344 số chế tạo E137355 đã được kiểm định có hiệu lực đến 13/5/2025; xe nâng hàng mã hiệu HYSTER 5.00DX số chế tạo A232R03944G đã được kiểm định có hiệu lực đến 13/5/2025; pa lăng điện mã hiệu MORRIS-HGY-44072 số chế tạo 710789/S đã được kiểm định có hiệu lực đến 14/5/2025; cầu trục mã hiệu 32TxL5,8x2H22,5 số chế tạo S00402 đã được kiểm định có hiệu lực đến 14/5/2025; pa lăng kéo tay mã hiệu AKITA số chế tạo 716000 đã được kiểm định có hiệu lực đến 13/5/2025;

- Từ năm 2022 đến thời điểm thanh tra, doanh nghiệp không xảy ra tai nạn lao động;

- Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định.

2. Những quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động chưa được đơn vị thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ: Kiểm tra hiện trường tại tại nhà máy thủy điện Đại Ninh, cầu thang để thao tác van tay bypass (thuộc cụm van cầu tổ máy) cần trang bị lồng bảo vệ.

III. KẾT LUẬN

1. Doanh nghiệp đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật an toàn, vệ sinh lao động như: phân loại lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; phân loại lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; xây dựng và triển khai kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm; đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; tổ chức tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức bộ máy làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, công tác y tế, mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; xây dựng và ban hành nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, biển cảnh báo, chỉ dẫn an toàn; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động; khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe người lao động; bố trí tủ thuốc sơ cấp cứu tại nơi làm việc; trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế phục vụ ứng cứu, sơ cứu khi xảy ra sự cố, tai nạn lao động; kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; định kỳ quan trắc môi trường lao động; cải thiện

điều kiện làm việc; thực hiện quy định về quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định.

2. Doanh nghiệp chưa thực hiện đúng hoặc thực hiện chưa đầy đủ: chưa thực hiện đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Cục trưởng Cục An toàn lao động yêu cầu Thủ trưởng đơn vị khắc phục các sai phạm nêu tại điểm 2, mục III Kết luận thanh tra này như sau: rà soát thực hiện đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định tại Điều 16 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Kết luận thanh tra, đơn vị phải thực hiện đầy đủ các kiến nghị nêu tại mục IV của Kết luận thanh tra này.

2. Hết thời hạn thực hiện kiến nghị nêu trên, đơn vị phải tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện (bằng văn bản), các hồ sơ, tài liệu chứng minh việc thực hiện kiến nghị của đơn vị, gửi về Cục An toàn lao động (Phòng Pháp chế - Thanh tra, điện thoại: 024.36395334, Email: thanhtraatld@molisa.gov.vn) địa chỉ: tầng 5, tòa nhà liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, số 37, Nguyễn Bình Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội để theo dõi, quản lý.

3. Cục An toàn lao động và Công ty thủy điện Đại Ninh thực hiện công khai Kết luận thanh tra này theo quy định Điều 79 Luật Thanh tra.

4. Giao Phòng Pháp chế - Thanh tra đôn đốc doanh nghiệp thực hiện Kết luận thanh tra, tiến hành phúc tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của đơn vị (nếu cần thiết) và thực hiện xử lý vi phạm hành chính nếu sau thời hạn trên mà đơn vị cố tình không thực hiện kiến nghị trong kết luận thanh tra này.

Quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị đơn vị phản ánh về Cục An toàn lao động (Phòng Pháp chế - Thanh tra, điện thoại: 024.39365334, Email: thanhtraatld@molisa.gov.vn) để xem xét, giải quyết. /.

Nơi nhận:

- Công ty thủy điện Đại Ninh (để thực hiện);
- Thanh tra Bộ LĐTBXH;
- Sở LĐTBXH tỉnh Lâm Đồng (để theo dõi);
- Trang TTĐT của Cục ATLĐ (để công khai);
- Lưu: VT, HS TTr.

CỤC TRƯỞNG



Hà Tất Thắng